专业	会签	专业	会签

北

总平面示意图

100kW NB83
485通讯线
100kW NB82
60kW NB81
BW08
生活区箱变 800KVA
防逆流及四可柜
光纤
总降配电室安装
100kW NB64
100kW NB65
100kW NB61
50kW NB22
NB63 40kW
光纤
光纤
485通讯线
BW06
原料粉磨电力室2000KVA
125kW NB73
485通讯线
BW07
包装电力室 2000KVA
110kW NB71
110kW NB72
光纤
联合储库电力室 2500KVA
50kW NB54
BW01 BW02 BW03 BW04 BW05
150kW NB11
150kW NB12
35kW NB21
150kW NB22
150kW NB31
150kW NB32
35kW NB53
150kW NB23
150kW NB41
150kW NB42
125kW NB51
150kW NB52
485通讯线
皮带廊2
皮带廊1
BW09
石灰石均化电力室1000KVA
485通讯线
485通讯线
光纤
2700m²
矿山皮带廊
进厂皮带廊
485通讯线
BW10
石灰石破碎电力室 800KVA

2芯以上光纤

485通讯线

说明：

1. 每个配电室对应的并网逆变器以及并网柜内仪表用485线通讯到我们提供的通讯箱；
2. 每个配电室布置一根2芯以上光纤到总降配电室防逆流及四可柜。

附注 ANNOTATION	声明：本设计未经施工图审查机构审核认可不得用于施工！ 施工图审查机构名称 施工图审查合格证书编号	注册工程师章 REGISTERED ENGINEER SEAL	出图专用章 DRAWING SEAL 未加盖本单位出图专用章的图纸无效！ Drawings without special release seals of CTIEC are invalid！

版次 VERSION	版本说明 DESCRIPTION	日期 DATE
0	首版	2025.06

中国建材国际工程集团有限公司 CHINA TRIUMPH INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD.
工程设计证书编号：A231003632

建设单位 OWNER	重庆旭阳雄丰绿能能源有限公司	
工程名称 PROJECT	重庆旭阳开山水泥有限公司5MW分布式光伏发电项目	
子项名称 SUB-ITEM	通讯线布线图	
图名 TITLE OF DWG	四可及防逆流通讯线路连接图	阶段 PHASE 施工图 / 专业 SPECIALTY 电气 / 比例 PROPORTION
图号 DWG.No.	D0102-01	共1页 第1页 TOTAL SHEET

项目负责人	徐安生
专业负责人	郑时东
审定 APPROVED BY	郑时东
审核 CHECKED BY	高军军
校对 CHECKED BY	甘登龙
设计 DRAWED BY	赵智旭